



HENVISNINGER:

- ① Påkoblingspunkt kommunal vann- og spillvannsledning (Øvre Innveien)
- ② Påkoblingspunkt kommunal vannledning, nord.
- ③ Eksisterende vannforsyningsledning i sjø kobles ut.
- ④ Punktutslipp for overvann mot bekk eller pukkmagasin for infiltrasjon.
- ⑤ Tomter heves +/- 1m over dagens terrengnivå for å oppnå selvfall for spillvannsanlegg

MERKNADER:

1. Alle arbeider utføres iht. Smøla kommunes VA-norm.
2. Vannledninger med mindre overdekning enn 0,7 m topp rør isoleres. Det er viktig at fylling rundt VA-trase tildekkes med jord/vegetasjon for å unngå trekk i fylling.
3. Peilebånd for kommunale og private vannledninger føres inn i nye vannkummer.
4. Vannledninger leveres i PE 100 SDR 11.
5. Vannledninger i PE leveres med gjennomfarget sort farge med blå stripe.
6. Avløpsledninger i plast leveres i PVC SN8.
7. Spillvannsledninger i PVC leveres med gjennomfarget rødbrun farge.
8. Overvannsledninger i PVC leveres med gjennomfarget sort farge.
9. Tetthetsprøving av spillvann- og overvannsledninger iht. NS-EN-1610.
10. Tetthetsprøving av vannledninger iht. NS-EN-805.
11. Alle avløpsledninger skal TV-kontrolleres
12. Dimensjoner stikkledninger:
 - Vannledninger:
 - 32mm PE-ledning for forsyning til eneboliger
 - 40mm PE-ledning for forsyning til to-mannsboliger
 - 50mm PE-ledning for forsyning til firemannsboliger eller flere.
 - Spillvannsledninger:
 - 110mm PVC til eneboliger
 - 125mm PVC til firemannsboliger
 - Overvannsledninger:
 - 110mm PVC til eneboliger
 - 125mm PVC til firemannsboliger

Tegnforklaring - VA

- VA-Anlegg:**
- Utjevningsbassen (Utkoblet)
- Reg. bebyggelse og anlegg:**
- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
 - Kombintert bebyggelse og anleggsformål
 - Vann- og avløpsanlegg
- Nyanlegg:**
- Vannledning, kommunal (K)
 - Spillvannsledning, kommunal (K)
 - Overvannsledning, kommunal (K)
 - Stikkledning, vann (P)
 - Stikkledning, spillvann (P)
 - Stikkledning, overvann (P)
- Eksisterende anlegg:**
- Vannledning
 - Vannledning (nedlegges)
 - Spillvannsledning
 - Overvannsledning
 - Avløp felles
- Punktsymbol - Nyanlegg:**
- Vannkum
 - Brannventil
 - Spillvannskum
 - Overvannskum
- Punktsymbol - Eksisterende anlegg:**
- Eksisterende VA-kum
- Påskrift:**
- C-FG Veiledende laveste kote for sluk (ferdig gulv).

A	Rammeplan VA	08.07.22	MHI	Iiv
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato:	Tegn. av:	Kont. av:
RAMMEPLAN VA Rammeplan for vann- , avløps og overvannshåndtering		Målestokk: 1:500 Arkformat: A2 Fag: VA		
Veiholmen Panorama Smøla kommune		Industrivegen 5 7072 HEIMDAL E-post: post@ikon.as Tlf: 715 40 455		
TEGNING FOR REGULERINGSPLAN				
Pro. Nr.:	Tiltakshaver:	Bestiller:	Tegn. Nr.:	
1148	Veiholmen Eiendom AS	Gunnar Strand	H01	