



Arkivsak-dok. 23/00287-20
Saksbehandler Birgit Iversen Eckhoff

Saksgang	Møtedato
Smøla formannskap	10.09.2024
Smøla kommunestyre	18.09.2024

Saksframlegg

Forbudssone avbrenning av fyrverkeri Veiholmen

Kommunedirektørens innstilling:

1. Med hjemmel i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §2 – 10A vedtar Smøla kommunestyre forbud mot avbrenning av fyrverkeri i det området på Veiholmen som er registrert som verneverdig tett trehusbebyggelse av Riksantikvaren.
2. Kommunestyret vedtar også forbud mot avbrenning av fyrverkeri på øvrige områder av Været, jfr området som inngikk i befaringen ved utarbeidelse av brannsikringsplan.
3. Forbudet/forskriften registreres i Norsk Lovtidend.

Saksopplysninger

Det er en sammenheng mellom bruk av fyrverkeri og risiko for brann. Mange kommuner har innført forbud mot fyrverkeri i de verneverdige trehusmiljøene.

I Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff er kommunestyret gitt fullmakt til å fastsette begrensninger i bruk av fyrverkeri:

§ 2-10A. Fullmakt for kommunen til å fastsette regionale begrensninger i bruk av fyrverkeri

Etter en risikovurdering knyttet til lokale forhold, kan kommunestyret selv fastsette forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan herunder opprettes lokale forbudssoner i kommunen.

0 Tilføyd ved [forskrift 3 okt 2013 nr. 1168](#) (i kraft 4 okt 2013).

Opphevet fra 1 juli 2017 med unntak av bestemmelsene som gjelder pyrotekniske midler.

Det er i den senere tid utarbeidet brannsikringsplaner for tett trehusbebyggelse på Grip, Innlandet, Langholmen og Veiholmen. Nordmøre Interkommunale brann og redning har vært sentrale i dette arbeidet.

NIBR har anbefalt kommunedirektørene i Smøla og Aure om å fremme sak til sine kommunestyrer for sine områder med tett trehusbebyggelse.


Brannsikringsplanene legger til grunn at risiko for brannspredning er høy. Men hva menes med høy risiko? Det er ikke slik at sannsynligheten for brann er langt høyere for bygningene på Grip, Innlandet, Langholmen eller Veiholmen. Brann er heldigvis er sjelden hendelse. Skulle det oppstå brann, er imidlertid konsekvensen høyere i den tette trehusbebyggelsen enn i vanlig bebyggelse. Dette på grunn av faren for tap av kulturhistoriske verdier.

Risiko kan uttrykkes som *sannsynlighet x konsekvens*. Som nevnt er det ikke vesentlig mer sannsynlig at brann oppstår i den tette trehusbebyggelsen, men skulle det oppstå er det mer sannsynlig at den spres til andre bygninger. Videre er konsekvensen av tapte kulturhistoriske verdier høy. Derfor omtales risikoen for høy.

Vi har ingen mål, hverken kvalitative eller kvantitative, for hva som er akseptabel sikkerhet. Det vil til en viss grad være subjektivt hva samfunnet aksepterer av risiko for tap av kulturminner. Intensjon med et forbud mot avbrenning av fyrverkeri i områder med tett trehusbebyggelse er å heve sikkerheten og senke sannsynligheten for et branntilløp.

Det er en sammenheng mellom bruk av fyrverkeri og risiko for brann. Mange kommuner har innført forbud mot fyrverkeri i de verneverdige trehusmiljøene. I Kristiansund kommune finnes et slikt forbud for sentrum og for trehusmiljøet på Grip, men ikke for Innlandet. I Aure og Smøla kommune er det ikke forbud på hhv Langholmen og Veiholmen.

Ved utarbeidelse av brannsikringsplan for Veiholmen ble det meste av Været kartlagt, se bilde. Deler av området er av Riksantikvaren registrert som verneverdig tett trehusbebyggelse.



Figur 1: Stiplet linje viser området som inngikk i befaringen. Området med blått fyll er registrert som verneverdig tett trehusbebyggelse av Riksantikvaren.

Vurdering

Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas et forbud. Forbudet kan avgrenses til det området som er verneverdig, det området som er kartlagt ved utarbeidelse av brannsikringsplan, omfatte hele den delen av Været som er bebygd, eller hele Været.

Kommunedirektøren anbefaler det området som inngikk i kartleggingen.

Kommunedirektøren har sendt henvendelse til Veiholmen Vel, Veiholmen Sanitetsforening og Brenneriet for innspill i saken, men uten å ha fått tilbakemelding. Kommunedirektøren er likevel gjort kjent med at avbrenning av fyrverkeri på nyttårsaften foregår fra Hotranklakken som er utenfor det avgrensede område, jfr kart.

Et forbud mot avbrenning av fyrverkeri er ment som et tiltak til å trygge beboerne og bebyggelsen i de tette trehusområdene. En brann i tett trehusområde kan fort føre til en områdebrann som brannvesenet ikke klarer å håndtere.

Ett forbud må sees i sammenheng med brannsikringsplanen for områdene, og er et ledd for trygge beboerne og bebyggelsen i området.

Vedlegg

Brannsikringsplan Veiholmen
Kart Veiholmen